

# А К Т

На огнезащиту древесины

"04" 12 2019г.

г.Бишкек

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика «Директора ОсОО «ППЗ+» Мукбаниани Н.К.  
Ведущий специалист СРЦО Кравченко И.П

С одной стороны, представитель заказчика: Директор СШ № 32 г. Бишкек. Бектурова Г.А

С другой стороны, Представители Госпож надзора государственный инспектор по пожарному надзору МРУ ГИЭТБ г.Бишкек Сейдалиев М.А

Составили настоящий Акт о том, что огнезащитные работы по договору

№ 154 от 13.11.2019г. выполнены Подрядчиком в Полном объеме.

1.Наименование и адрес объекта: СШ № 32 по адресу: г. Бишкек. ул.Дубосековская,39

2.Сроки проведения огнезащитных работ: 30.11.2019 г.

3.1. Местоположение защищаемых конструкций: Чердачные помещения, обрешётка и балки кровля кровля

3.2 Вид: Деревянный балки стропили 150x150,60x60, доски 25мм

3.3. Подготовка поверхности. Очистка от пыли

3.4. Группа огнезащитной эффективности: II-группа по ГОСТ Р 53292-2009

3.5. Огнезащитное средство: МИГ-09 ТУ2499-039-245059934.произ Р.Ф

3.6. Способ нанесения, расход:механическим способом с расходом готового раствора300г.кв.м

3.7. Объём выполненных работ: 3240 м2

3.8. Проверка качества выполненных работ: п 4.6. Руководство: «Способы и средства огнезащитны древесины»

3.9. Срок действия огнезащиты: 3года

3.10. Гарантийный срок 1год

Настоящий акт составлен трех экземплярах и служит основанием, в соответствии с условиями договора, для проведения взаимных расчетов за выполнение работы.

Представитель заказчика: Ведущий специалист СРЦО Кравченко. И.П

Директор СШ № 32 г. Бишкек Бектурова Г.А

Представитель подрядчика: Директор ОсОО «ППЗ+» Мукбаниани Н.К

Качество огнезащитных работ проверил Представитель госпож надзора: государственный инспектор по пожарному надзору МРУ ГИЭТБ г. Бишкек Сейдалиев М.А